



# 产品认证证书

证书编号: CQC16003142020

发证日期: 2024年06月19日  
有效期至: 长期有效

委托人名称	厦门唯恩电气有限公司
及注册地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区山亭路602号(法律文书送达地址)
制造商名称	厦门唯恩电气有限公司
及注册地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区山亭路602号(法律文书送达地址)
生产企业名称	厦门唯恩电气有限公司
及生产地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区山亭路600-606号
产品名称和系列、规格、型号	电连接器 型号见附件
产品标准和技术要求	GB/T 34989-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462222-2011 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年04月11日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC16003142020

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

## 产品名称 (中文):

电连接器

## 规格和型号:

HK-004/0-M+HK-004/0-F 80A 830V/16A 400V/690V IP65  
HK-004/8-M+HK-004/8-F 80A 400V/16A 400V IP65 ;  
HK-004/2-M+HK-004/2-F 80A 690V/16A 400/690V IP65 ;  
HA-032-M+HA-032-F 16A 500V IP65 ;  
HE-048-M+HE-048-F 16A 500V IP65 ;  
HE-048-M+HE-048-F 16A 500V IP65 ;  
HE-006-M+HE-006-F 16A 500V IP65 ;  
HE-010-M+HE-010-F 16A 500V IP65 ;  
HE-016-M+HE-016-F 16A 500V IP65 ;  
HE-024-M+HE-024-F 16A 500V IP65 ;  
HE-032-M+HE-032-F 16A 500V IP65 ;  
HA-010-M+HA-010-F 16A 250V IP65 ;  
HA-016-M+HA-016-F 16A 250V IP65 ;  
HA-032-M+HA-032-F 16A 250V IP65 ;  
HK-006.1/12-M+HK-006.1/12-F 40A 400/690V/10A 230V/400V IP65 ;  
HK-006.2/12-M+HK-006.2/12-F 40A 400/690V/10A 230V/400V IP65 ;  
HMK-003.1-M+HMK-003.1-F 40A 690V IP65 ;  
HMK-003.2-M+HMK-003.2-F 40A 690V IP65 ;  
HE-006-M+HE-006-F 16A 500V IP65 ;  
HE-010-M+HE-010-F 16A 500V IP65 ;  
HE-016-M+HE-016-F 16A 500V IP65 ;  
HE-024-M+HE-024-F 16A 500V IP65 ;  
HE-032-M+HE-032-F 16A 500V IP65 ;  
HE-048-M+HE-048-F 16A 500V IP65 ;  
HA-004-M+HA-004-F 10A 400V~ IP65 ;  
HA-003-M+HA-003-F 10A 400V~ IP65 ;



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号：CQC16003142020

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

HSB-006-M+HSB-006-F 35A 400/690V IP65 ;  
HSB-012-M+HSB-012-F 35A 400/690V IP65 ;  
HK-008/0-M+HK-008/0-F 100A 690V IP65 ;  
HK-006/6-M+HK-006/6-F 100A 690V/16A 400V IP65;  
HVE-006-M+HVE-006-F 16A 830V IP65 ;  
HVE-010-M+HVE-010-F 16A 830V IP65 ;  
HVE-012-M+HVE-012-F 16A 830V IP65 ;  
HVE-016-M+HVE-016-F 16A 400V/690V IP65 ;  
HVE-020-M+HVE-020-F 16A 830V IP65 ;  
HVE-032-M+HVE-032-F 16A 400V/690V IP65。

无分断能力 固定连接器 I类 不带联锁 螺纹端子连接 -40T125 污染等级3 无负载 500次操作循环 灼热丝 850°C 球压 125°C 针焰 10s PTI175



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE